

# Cavi Allarme-B2ca s1a,d0,a1



[Dichiarazione di prestazione \(DoP\) CPR](#)

Costruzione	
Conduttore	Flessibile Cu classe 5, CEI EN 60228
Isolamento	LSZH
Nastro	PET
Schermo	Al/PET + filo di drenaggio
Guaina	LSZH Verde
Marcatura	SUD CAVI – ALARM CABLE LSZH CEI UNEL 36762 C-4 (U <sub>0</sub> =400V) WW/YY [ORDER NR] 001M – B2ca s1a,d0,a1

Proprietà elettriche	
Tensione Nominale	U <sub>0</sub> /U=300/500V
Tensione di prova	2000V
Temperatura di esercizio	-10°C +70°C

Normative
CEI EN 60332-1-2 / CEI EN 50266-2-5,CEI UNEL 36762 C-4 (U <sub>0</sub> =400V) – CE / EN 13501-6:2018

Codice	Sezione mm <sup>2</sup>	Diametro mm.	Peso Kg/Km
B-AL622	6X0,22	5.10	24.00
B-AL822	8X0,22	5.10	26.00
B-AL1022	10X0,22	5.20	29.00
B-AL1222	12X0,22	5.40	31.00

B-AL2022	20X0,22	7.40	78.00
B-AL5222	2X0,50+2X0,22	5.10	32.00
B-AL5422	2X0,50+4X0,22	5.10	38.00
B-AL5622	2X0,50+6X0,22	5.30	43.00
B-AL5822	2X0,50+8X0,22	5.50	50.00
B-AL51022	2X0,50+10X0,22	5.90	56.00
B-AL51222	2X0,50+12X0,22	6.00	62.00
B-AL75222	2X0,75+2X0,22	5.10	33.00
B-AL75422	2X0,75+4X0,22	5.20	39.00
B-AL75622	2X0,75+6X0,22	5.40	45.00
B-AL75822	2X0,75+8X0,22	6.00	53.00
B-AL751022	2X0,75+10X0,22	6.20	61.00
B-AL751222	2X0,75+12X0,22	6.50	69.00



**SUD CAVI SRL**

tel.: 081 8181807 – sudcavi@libero.it – info@sudcavi.it

Sede Legale: Corso della Repubblica n° 138 – 80078 – Pozzuoli (NA)

Sede Operativa: Via Consolare Campana, 349/A – 80010 – Villaricca (NA)