

Cavi Allarme-Cca s1a,d1,a1



Dichiarazione di prestazione (DoP) CPR

Costruzione	
Conduttore	Flessibile Cu classe 5, CEI EN 60228
Isolamento	LSZH
Nastro	PET
Schermo	Al/PET + filo di drenaggio
Guaina	LSZH Verde
Marcatura	SUD CAVI – ALARM CABLE LSZH CEI UNEL 36762 C-4 (U ₀ =400V) WW/YY [ORDER NR] 001M – Cca s1a,d1,a1

Proprietà elettriche	
Tensione Nominale	U ₀ /U=300/500V
Tensione di prova	2000V
Temperatura di esercizio	-10°C +70°C

Normative
CEI EN 60332-1-2 / CEI EN 50266-2-5,CEI UNEL 36762 C-4 (U ₀ =400V) – CE / EN 13501-6:2018

Codice	Sezione mm ²	Diametro mm.	Peso Kg/Km
C-AL622	6X0,22	5.10	24.00
C-AL822	8X0,22	5.10	35.00
C-AL1022	10X0,22	5.20	40.00
C-AL1222	12X0,22	5.40	48.00

C-AL2022	20X0,22	7.40	83.00
C-AL5222	2X0,50+2X0,22	5.10	27.00
C-AL5422	2X0,50+4X0,22	5.10	36.00
C-AL5622	2X0,50+6X0,22	5.30	44.00
C-AL5822	2X0,50+8X0,22	5.50	50.00
C-AL51022	2X0,50+10X0,22	5.90	58.00
C-AL51222	2X0,50+12X0,22	6.00	62.00
C-AL75222	2X0,75+2X0,22	5.10	38.00
C-AL75422	2X0,75+4X0,22	5.20	44.00
C-AL75622	2X0,75+6X0,22	5.40	52.00
C-AL75822	2X0,75+8X0,22	6.00	58.00
C-AL751022	2X0,75+10X0,22	6.20	62.00
C-AL751222	2X0,75+12X0,22	6.50	66.00
C-AL15622	2x0,75+(2x0,50tw)	7.10	59.00



SUD CAVI SRL

tel.: 081 8181807 – sudcavi@libero.it – info@sudcavi.it

Sede Legale: Corso della Repubblica n° 138 – 80078 – Pozzuoli (NA)

Sede Operativa: Via Consolare Campana, 349/A – 80010 – Villaricca (NA)