

# Cavi Allarme LSZH



Dichiarazione di prestazione (DoP) CPR

Costruzione	
Conduttore	Flessibile Cu classe 5, CEI EN 60228
Isolamento	LSZH
Nastro	PET
Schermo	Al/PET + filo di drenaggio
Guaina	LSZH qualita' M1 Bianco, CEI EN 50363
Marcatura	SUD CAVI – ALARM CABLE LSZH CEI UNEL 36762 C-4 (U <sub>0</sub> =400V) WW/YY [ORDER NR] 001M – Eca

Proprietà elettriche	
Tensione Nominale	U <sub>0</sub> /U=300/500V
Tensione di prova	2000V
Temperatura di esercizio	-10°C +70°C

Normative
CEI EN 60332-1-2 / CEI EN 50266-2-5, CEI UNEL 36762 C-4 (U <sub>0</sub> =400V) – CE / EN 50575:2014/A1:16

Codice	Sezione mm <sup>2</sup>	Diametro mm.	Peso Kg/Km
AL222	2X0,22	3.20	14.00
AL422	4X0,22	3.50	20.00
AL622	6X0,22	4.30	24.00
AL822	8X0,22	4.50	35.00

AL1022	10X0,22	5.20	40.00
AL1222	12X0,22	5.40	48.00
AL2022	20X0,22	7.20	83.00
AL5222	2X0,50+2X0,22	4.40	27.00
AL5422	2X0,50+4X0,22	5.10	36.00
AL5622	2X0,50+6X0,22	5.30	44.00
AL5822	2X0,50+8X0,22	5.40	50.00
AL51022	2X0,50+10X0,22	5.70	58.00
AL51222	2X0,50+12X0,22	6.00	62.00
AL7222	2X0,75+2X0,22	4.50	38.00
AL7422	2X0,75+4X0,22	4.90	44.00
AL7622	2X0,75+6X0,22	5.40	52.00
AL7822	2X0,75+8X0,22	5.80	58.00
AL71022	2X0,75+10X0,22	6.20	62.00
AL71222	2X0,75+12X0,22	6.50	66.00



**SUD CAVI SRL**

tel.: 081 8181807 – sudcavi@libero.it – info@sudcavi.it

Sede Legale: Corso della Repubblica n° 138 – 80078 – Pozzuoli (NA)

Sede Operativa: Via Consolare Campana, 349/A – 80010 – Villaricca (NA)